

**Rapporto di prova n° 2115/24**

Data di emissione: 15/10/2024 Pag.1 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni  
Agrigentini  
via Trinacria 1  
92021 ARAGONA (AG)-IT****Dati del campione****Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24H)  
Routine Acque reflue da Calendario 2024****Provenienza: ARAGONA****Campionamento effettuato da: Calogero Cognata  
Personale Aica****Data/ora Prelievo: 06/08/2024 12:00****Procedura campionamento: IT.01 rev.05\*****Dati registrati in laboratorio****ID Campione: RFL2135****Data ricevimento: 06/08/2024****Data inizio prove: 06/08/2024****Temp. al ricevimento °C: 13,1****Data fine prove: 12/08/2024**

Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Solidi sospesi totali	< LOQ			mg/l		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 35 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Cloro attivo libero	< LOQ			mg/l		0,05	APAT CNR IRSA 4080	≤ 0,20 Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	
BOD5	21			mg/L O2		5	Hach 10230	≤ 25 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
COD	45			mg/L O2		30	ISO 15705	≤ 125 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	

**Legenda abbreviazioni:**

LOQ : Limite di quantificazione

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



## Rapporto di prova n° 2115/24

Data di emissione: 15/10/2024 Pag.2 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni  
Agrigentini  
via Trinacria 1  
92021 ARAGONA (AG)-IT**



Note

---

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

---

--

Il Responsabile del Settore Chimico

**Dott. Biologo Filippo Lo Presti**

Ordine Biologi Sicilia n. Sic\_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

**Dott. Filippo Lo Presti**

Ordine Biologi Sicilia n. Sic\_A\_6994

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

---

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente