

**Rapporto di prova n° 2421/24**

Data di emissione: 30/10/2024 Pag.1 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT****Dati del campione****Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24H)
Routine Acque reflue da Calendario 2024****Provenienza: ARAGONA****Campionamento effettuato da: Calogero Cognata
Personale Aica****Data/ora Prelievo: 04/09/2024 11:10****Procedura campionamento: IT.01 rev.05****Dati registrati in laboratorio****Data ricevimento: 04/09/2024****Temp. al ricevimento °C: 15****ID Campione: RFL2437****Data inizio prove: 04/09/2024****Data fine prove: 10/09/2024**

Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Solidi sospesi totali	< LOQ			mg/l		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 35 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Cloro attivo libero	< LOQ			mg/l		0,05	APAT CNR IRSA 4080	≤ 0,20 Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	
BOD5	41			mg/L O2		5	Hach 10230	≤ 25 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
COD	78			mg/L O2		30	ISO 15705	≤ 125 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Azoto ammoniacale	81			mg/L NH4		2	ISO 7150-1	≤ 15 Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



Rapporto di prova n° 2421/24

Data di emissione: 30/10/2024 Pag.2 di 2

Cliente

AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT



Note

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

--

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Biologo Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente