

**Rapporto di prova n° 2063/24**

Data di emissione: 17/09/2024 Pag.1 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT****Dati del campione****Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE ISTANTANEO)
Controllo Programmato acque reflue da Calendario 2024****Provenienza: JOPPOLO GIANCAXIO****Campionamento effettuato da: Nobile Angelo Personale Aica Data/ora Prelievo: 24/07/2024 11:15****Procedura campionamento: IT.01 rev.05*****Dati registrati in laboratorio****Data ricevimento: 24/07/2024****Temp. al ricevimento °C: 13,6****ID Campione: RFL2069****Data inizio prove: 24/07/2024****Data fine prove: 29/07/2024**

Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Solidi sospesi totali	140			mg/l		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 35 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Cloro attivo libero	< LOQ			mg/l		0,05	APAT CNR IRSA 4080	≤ 0,20 Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	16
BOD5	211			mg/L O2		5	Hach 10230	≤ 25 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
COD	415			mg/L O2		30	ISO 15705	≤ 125 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Azoto ammoniacale	96			mg/L NH4		2	ISO 7150-1	≤ 15 Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	

Legenda abbreviazioni:**LOQ : Limite di quantificazione**

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



Rapporto di prova n° 2063/24

Data di emissione: 17/09/2024 Pag.2 di 2

Cliente

AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT



Note

- 16 La determinazione è stata eseguita immediatamente dopo la ricezione del campione. La data di esecuzione della prova coincide con la data di inizio analisi riportata sul rapporto di prova.

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

--

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Biologo Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
