

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.

Zona Industriale di Agrigento

92021 ARAGONA (AG)

Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733

Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

Prot. n. 3001 del 26/07/16

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria sul progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione dello scolmatore di piena presso l'impianto di depurazione comunale di contrada Ponte di Bonavia del Comune di Canicattì"- ai sensi dell'articolo 1 comma 1° del Decreto legislativo n. 127 del 2016 ex art 14 bis della legge n. 241 del 1990.
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE

Al Sindaco del Comune di Canicattì

Al Dirigente del Settore Urbanistica

Al Dirigente del Settore LL.PP.

C/O Municipio di Canicattì

Amministratori Giudiziari Sub Delegati

Arch. Morreale Antonio

Antonio.morreale@archiworldpec.it

Arch. Cuffaro Francesco

Arch.Cuffaro@pec.it

Arch. Antonino Lo Brutto

Arch.lobrutto@archiworldpec.it

C/O Ufficio Speciale monitoraggio azioni

Previste nelle OPRS n. 5 e n.6/rif. 2016

Piazza Trinacria

92021 Aragona

ASP di Agrigento

Distretto di Canicattì

Via Pietro Micca

Canicattì

ASP di Agrigento

dip. Di prevenzione Coordinamento

Servizi di igiene e Sanità pubblica

Distretto di Agrigento

V.le della Vittoria,321

92100 Agrigento

ARPA SICILIA AGRIGENTO

Via Crispi 46

92100 Agrigento

ASSESSORATO REG.LE ALL'ENERGIA

DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUE E RIFIUTI

Servizio 1°-Servizio idrico Integrato

Viale Campania n. 36

Palermo

Girgenti Acque S.p.A.

Viale Mediterraneo

Aragona

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- che** con delibere commissariali n°06 del 06.12.2011, del Commissario ad Acta e n. 13 del 31-03-2014 del Commissario Straordinario Liquidatore sono stati approvati approvato i “ Programmi degli Interventi Infrastrutturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’Azione finalizzato al superamento delle criticità ambientali e al raggiungimento degli standard di servizio di breve e medio termine necessari per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro”, e PEF per il triennio 2014-2017;
- che** il nelle suddette delibere è inserito nel settore investimenti comuni, la manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie e impianti, in particolare anche investimenti sulla manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione di che trattasi;
- Vista** la nota n. 36350 del 27/04/18 della società “Girgenti Acque S.p.A.” con la quale viene trasmesso, per i provvedimenti di competenza dell’ATI, il progetto cartaceo esecutivo in oggetto indicato, che tiene conto delle risultanze dell’incontro svoltosi presso il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, distaccamento di Agrigento il 16-01-2018;
- visto** l’art. 10 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 come recepito in Sicilia con L.R. 12 luglio 2011;
- visto** l’art. 14 e sgg. della Legge 7-8- 1990 n. 241 modificato dall’art 1 comma 1 del Decreto legislativo 127 del 2016;
- visto** l’art. 5 della Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011
- **vista** la convocazione della conferenza dei servizi trasmessa con prot. 1952 del 21-05-2018,
- **visto** che sono pervenuti i pareri favorevoli dell’ARPA di Agrigento, trasmesso con nota prot. 29774 del 18-06-2018; Comune di Canicattì, con nota prot. 28826 del 25-06-2018; ASP di Agrigento, distretto di Canicattì, prot. 100328 del 14-06-2018
- **visto** l’articolo 5 del decreto legislativo 127/2016
- **considerato** che è pervenuto parere NON FAVOREVOLE sul progetto in argomento da parte del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo, trasmesso con nota prot. 27178 del 03-07-2018 in quanto “ *la portata di sfioro, adottata per lo scolmatore, esclude che l’impianto di depurazione possa trattare la portata di cui all’art. 13 della L.R. 27/86; i valori adottati per la portata nera media non rispondono alle previsioni del PRGA, con il concreto rischio di realizzare il manufatto che non soddisfa le condizioni attuali ne tantomeno le previsioni future ed impedirebbe peraltro il successivo rinnovo dell’autorizzazione allo scarico presentata*”.

DETERMINA

La conclusione negativa della Conferenza, invitando il Soggetto Gestore a modificare il progetto esecutivo presentato adottando per le nuove opere i dati di programma del PRGA, nonché di adottare scelte progettuali per i coefficienti coerenti con le norme regionali in materia.

Eventuali informazioni possono essere richieste telefonicamente al Geom. Massimo Carnabuci, Funzionario tecnico dell'ATI, numero di telefono 0922441961

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito web dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento AG 9 per 30 gg. decorrenti dalla data del presente atto.

IL R.U.P.
M. Carnabuci

Il Direttore f.f.
(Dott. V. Iacono)