

**Rapporto di prova n° 2781/24**

Data di emissione: 12/12/2024 Pag.1 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT****Dati del campione****Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24 H)
ROUTINE ACQUE REFLUE DA CALENDARIO 2024****Provenienza: ARAGONA****Campionamento effettuato da: Claudio Lucera Personale Aica Data/ora Prelievo: 02/10/2024 11:00****Procedura campionamento: IT.01 rev.05****Dati registrati in laboratorio****ID Campione: RFL2818****Data ricevimento: 02/10/2024****Data inizio prove: 02/10/2024****Temp. al ricevimento °C: 14,8****Data fine prove: 10/10/2024**

Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Solidi sospesi totali	15			mg/l		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 35 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
BOD5	12			mg/L O2		5	Hach 10230	≤ 25 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
COD	36			mg/L O2		30	ISO 15705	≤ 125 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	

Legenda abbreviazioni:**LOQ : Limite di quantificazione**

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



Rapporto di prova n° 2781/24

Data di emissione: 12/12/2024 Pag.2 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT**



Note

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

--

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Biologo Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente