

**Rapporto di prova n° 3745/24**

Data di emissione: 13/01/2025 Pag.1 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT****Dati del campione**Descrizione: **ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24 H)
Routine Acque reflue da Calendario 2024**Provenienza: **ARAGONA**Campionamento effettuato da: **La Cognata Calogero
Personale Aica**Data/ora Prelievo: **30/12/2024 10:35**Procedura campionamento: **IT.01 rev.05*****Dati registrati in laboratorio**ID Campione: **RFL3831**Data ricevimento: **30/12/2024**Data inizio prove: **30/12/2024**Temp. al ricevimento °C: **5,2**Data fine prove: **13/01/2025**

Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Solidi sospesi totali	10			mg/l		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 35 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
BOD5	47			mg/L O2		5	Hach 10230	≤ 25 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
COD	77			mg/L O2		30	ISO 15705	≤ 125 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Azoto ammoniacale	55			mg/L NH4		2	ISO 7150-1	≤ 15 Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



Rapporto di prova n° 3745/24

Data di emissione: 13/01/2025 Pag.2 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT**



Note

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

--

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Biologo Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente