



LAB N° 2050L

Cliente

AICA Azienda Idrica Comuni  
Agrigentini  
via Trinacria 1  
92021 ARAGONA (AG)-IT

## Rapporto di prova n° 113/25

Data di emissione: 05/02/2025 Pag.1 di 2



### Dati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE ISTANTANEO)  
Routine Acque reflue da Calendario 2025

Provenienza: CALAMONACI

Campionamento effettuato da: Carmelo Di Caro Personale Aica Data/ora Prelievo: 14/01/2025 10:35

Procedura campionamento: IT.01 rev.05\*

### Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 14/01/2025

Temp. al ricevimento °C: 5,5

ID Campione: RFL80

Data inizio prove: 14/01/2025

Data fine prove: 15/01/2025

#### Risultati analitici del settore di Chimica

| Prova                | Valore | Incertezza | Recupero % | Unità di misura | LOD | LOQ  | Metodo di prova      | Limiti/Normativa di riferimento | Note |
|----------------------|--------|------------|------------|-----------------|-----|------|----------------------|---------------------------------|------|
| Cloro residuo libero | 0,15   |            |            | mg/l            |     | 0,05 | APAT CNR IRSA 4080 * | Tabella 5 L.R. 27/86            |      |

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

#### Risultati analitici del settore di Microbiologia

| Prova            | Valore | Incertezza | Unità di misura | LOD | LOQ | Metodo di prova                     | Limiti/Normativa di riferimento                    | Note |
|------------------|--------|------------|-----------------|-----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| Escherichia coli | 5900   |            | UFC/100 ml      |     |     | APAT CNR IRSA<br>7030 F Man 29 2003 | < 5000 (cons.)<br>Tabella 3 all.5 D.Lgs.<br>152/06 |      |

Legenda abbreviazioni:

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



## Rapporto di prova n° 113/25

Data di emissione: 05/02/2025 Pag.2 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni  
Agrigentini  
via Trinacria 1  
92021 ARAGONA (AG)-IT**



Note

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

\* Prova non accreditata da Accredia

--

Il Responsabile del Settore Chimico  
**Dott. Biologo Filippo Lo Presti**  
Ordine Biologi Sicilia n. Sic\_A6994

Il Responsabile del Settore Microbiologico  
**Dott. Biologo Alessandra Sardo**

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Filippo Lo Presti**  
Ordine Biologi Sicilia n. Sic\_A\_6994

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente