



LAB N° 2050L

Cliente

AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT

Rapporto di prova n° 118/25

Data di emissione: 02/04/2025 Pag.1 di 2



Dati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 3H) DALLE ORE 07:05 ALLE ORE 10:05
Routine Acque reflue da Calendario 2025

Provenienza: SAMBUCA DI SICILIA

Campionamento effettuato da: Carmelo Di Caro Personale Data/ora Prelievo: 14/01/2025 10:05
Aica

Procedura campionamento: IT.01 rev.05*

Piano Campionamento:

Dati registrati in laboratorio	ID Campione:	RFL94
Data ricevimento: 14/01/2025	Data inizio prove:	14/01/2025
Temp. al ricevimento °C: 3,9	Data fine prove:	03/03/2025

Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Odore	Non è causa di molestie			--			APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	* Non deve essere causa di molestie Tabella 6 L.R. 27/86	
Colore	Non percettibile con diluizione 1:40			--			APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	* Non percettibile con diluizione 1:40 Tabella 6 L.R. 27/86	0
pH (4 ÷ 10 unità di pH)	7,7			unità di pH			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	5,5-9,5 Tabella 6 L.R. 27/86	19
Conducibilità	677			µS/cm a 20°C	133		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	--	16
COD	< LOQ			mg/L O2	30		ISO 15705	* 100 Tabella 6 L.R. 27/86	
BOD5	6			mg/L O2	5		Hach 10230	* ≤ 25 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	
Oli e grassi animali e/o vegetali	< LOQ			mg/L	5		APAT CNR IRSA 5160/A1	* 10 Tabella 6 L.R. 27/86	
Azoto totale	14			mg/L N	5		EN ISO 11905-1	* 5 Tabella 6 L.R. 27/86	
Tensioattivi anionici (MBAS)	< LOQ			mg/L	0,1			* 2 Tabella 6 L.R. 27/86	
Azoto Ammoniacale	5			mg/L NH4	2		ISO 7150-1	* --	
Azoto nitroso	0,8			mg N/L	0,04		UNI EN ISO 10304-1	* --	
Azoto nitrico	2			mg N/L	0,23		UNI EN ISO 10304-1	* --	
Fosforo totale	< LOQ			mg/L P	0,1		UNI EN ISO 10304-1	* 0,2 Tabella 6 L.R. 27/86	

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

**Rapporto di prova n° 118/25**

Data di emissione: 02/04/2025 Pag.2 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT**



Risultati analitici del settore di Chimica									
Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Solfati	65			mg/L SO4		1	APAT CNR IRSA 4020 *	1000 Tabella 6 L.R. 27/86	
Cloruri	55			mg/L Cl		1	APAT CNR IRSA 4020 *	1200 Tabella 6 L.R. 27/86	
Materiali sedimentabili	< LOQ			ml/L		0,1	APAT CNR IRSA 2090 C	0,5 Tabella 6 L.R. 27/86	
Materiali grossolani	Assenti			--			APAT CNR IRSA 7010 C	Assenti Tabella 6 L.R. 27/86	
Solidi sospesi totali	< LOQ			mg/l		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 35 Tabella 1 all.5 D.Lgs 152/06	

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

- Note 19 La determinazione è stata eseguita entro le sei ore dal prelievo del campione.
- 16 La determinazione è stata eseguita immediatamente dopo la ricezione del campione. La data di esecuzione della prova coincide con la data di inizio analisi riportata sul rapporto di prova.

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

* Prova non accreditata da Accredia

--

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Biologo Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo sopraportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente