

**Rapporto di prova n° 528/25**

Data di emissione: 12/05/2025 Pag.1 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT****Dati del campione**Descrizione: **ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24H)**Provenienza: **ARAGONA**Campionamento effettuato da: **La Cognata Calogero
Personale Aica**Data/ora Prelievo: **06/03/2025 09:00**Procedura campionamento: **IT.01 rev.05***Piano Campionamento: **Campione programmato acque reflue da calendario 2025****Dati registrati in laboratorio**ID Campione: **RFL466**Data ricevimento: **06/03/2025**Data inizio prove: **06/03/2025**Temp. al ricevimento °C: **3-7**Data fine prove: **11/03/2025**

Prova	Risultati analitici del settore di Chimica						Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
	Valore	Incertezza	Recupero %	Unità di misura	LOD	LOQ			
BOD5	44			mg/L O2		5	Hach 10230	≤ 250 Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	147			mg/L O2		30	ISO 15705	≤ 500 Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006	
Solidi sospesi totali	10			mg/L		9	APAT CNR IRSA 2090 B	≤ 200 Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006	

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente



Rapporto di prova n° 528/25

Data di emissione: 12/05/2025 Pag.2 di 2

Cliente

**AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT**



Note

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

--

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Biologo Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A6994

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Filippo Lo Presti

Ordine Biologi Sicilia n. Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente