



Rapporto di prova n° 623/25

Data di emissione: 09/04/2025 Pag.1 di 1

Cliente

AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT



Dati del campione

Descrizione: **ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIOEN PONDERATO 24H)**
Provenienza: **ARAGONA**
Campionamento effettuato da: **Nobile Angelo Personale Aica** Data/ora Prelievo: **18/03/2025 09:10**
Procedura campionamento: **IT.01 rev.05***
Piano Campionamento: **Campione programmato acque reflue da calendario 2025**

Dati registrati in laboratorio	ID Campione:	RFL639
Data ricevimento: 18/03/2025	Data inizio prove:	18/03/2025
Temp. al ricevimento °C: 8-4	Data fine prove:	19/03/2025

Risultati analitici del settore di Microbiologia								
Prova	Valore	Incertezza	Unità di misura	LOD	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
Escherichia coli	>80000		UFC/100 ml			APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	< 5000 (cons.) Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06	

Note

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al solo campione sottoposto a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Società AICA

* Prova non accreditata da Accredia

--

Il Responsabile del Settore Microbiologico
Dott. Biologo Alessandra Sardo

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Filippo Lo Presti
Ordine Biologi Sicilia n.Sic_A_6994

FINE RAPPORTO DI PROVA

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente